

İSTANBUL  
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İSTANBUL HALKALI BİLİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İNŞAATINA AİT YAPI  
TESPİT RAPORUDUR

İstanbul ili Küçükçekmece ilçesin de mukim 1 Pafta,850 Ada,1 Parsel'de yapılmak istenen İSTANBUL BİLİM ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE ait Okul İnşaatı Yapı Denetim Şirketimiz "FATİH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ" ( 24/09/2010 tarihli Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi Yapılarak ) 10/10/2010 tarih 660 Sayılı Yapı Ruhsatı tarihi ve no'su ile Yıbf no 628139 no'lu Betonarme-Çerçevesi+Perdeli Sistem deki Okul İnşaatının Teknik Uygulama Sorunluluğunu üstlenerek kontrolümüzde inşaat başlamıştır.

Proje Müellifi Bilgileri ;

- Elektrik Proje : Recai BULAN
- Makine Proje : Mehmet DEMİROĞLU
- Mimari Proje : Yavuz DEMİRCİ
- Statik Proje : Asaf DEMİRCİ
- Jeoteknik Etüd : Özgür KARAHAN

Görevli Denetçiler ;

- Proje ve Uyg. Denetçisi Elektrik Mühendisi : Ekber YASSA
- Proje ve Uyg. Denetçisi Makine Mühendisi : Ahmet Coşkun DÜNDAR
- Proje ve Uyg. Denetçisi Mimar : Ali ÖZMEN
- Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi : Mehmet Şakir BÜYÜKTAŞCI
- Proje ve Uyg. Denetçisi İnşaat Mühendisi : Kadir ÖZDEMİR

Söz konusu okula ait proje müelliflerince hazırlanan mimari proje,statik proje,sıhhi tesisat projesi,elektrik projesi,kanal projesi ve jeoloji ve jeofizik raporları ilçe belediyesi tarafından imar mevzuatına,afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe su ve kanal bağlantıları İSKİ yönetmeliğine tüm proje konuların uzmanlarınca ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapıldığını onaylanarak ruhsatı alınmıştır.

Ruhsat alınan okul projemiz yine kendi mühendislik konularına göre denetim elemanlarınca yerinde uygulamaları ile kontrol edilerek zabıt altına alınmıştır.

İnşaatın Denetimi ; şirketimizin uzman denetim elemanlarınca İşyeri Teslim Tutanağı ile Proje Statik ve Mimar denetimleri,temel inşaatından başlayarak okul inşaatının tüm safhalarında titizlikle yapılmıştır.

Fatih Yapı Denetimi Ltd.Şti

Hoca Üveyz Mah. Kocasinan Cad. Payal Apt. No : 51/3 Fatih/İSTANBUL

Tel : 0212 631 18 44 - 532 72 60 Faks : 0212 631 17 60

@mail : fatihyapidenetimi@gmail.com



İnşaatın Jeoteknik Etüd'ne göre zemin tahkim çalışmaları 6. Kısım da Fore Kazık ve Ankrajlı İstinat Perdeleri tamamlanmıştır.Yapılan Forakazıklarda Beton Basınç Dayanımı Deneyleri ve Çelik Çubuk Çekme deneyleri yapılarak Fen ve San'at kurallarına göre uygunluğu görülmüştür.(Ek ;Beton Numunesi Beton Basınç Dayanımı Deney Raporları, Çelik Çekme Deney Raporları)

İnşaat her aşaması denetlenerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ( Form- 6 ) Kalıp ve Donatı İmalatı Kontrol Tutanağı tanzim edilmiştir.

Kaba İnşaatda dökülen her betondan (Temel, Perde, Kolon,Döşeme betonları) numuneler alınarak beton numunesi basınç dayanımı testi deneyleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen (Belge No:96 ile yetkilendirilen) Beton Tek Mühendislik Yapı Teknolojisi Laboratuvarı Tic Ltd.Şti tarafından yapılmıştır .

#### Deney sonuçları;

- Çelik deney Sonuçları; TSE 708/Nisan2010 ,TS EN ISO6892-1/Mart2011 Standartlarında olduğu görülmüştür.
- Beton Basınç dayanımı deney sonuçları ; TSE 500/şubat2000, TS EN 12350-1 Temmuz 2010, TS EN 12350-2/Temmuz2010, TS EN 12390-2/Nisan2010 ve TS EN 3351 'e göre Uygun Standartlarda olduğu raporlanmıştır. (Ek ;Beton Numunesi Beton Basınç Dayanımı Deney Raporları, Çelik Çekme Deney Raporları)

İnşaatda kullanılan malzemelerin TSE mevzuatına uygun olarak temin edildiği; Yapının her aşamasında tarafımızdan yapılan denetimlerde beton kalıplarında kalıp imalatın da kullanılan malzemelerin istenilen nitelikte kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu ölçülerin tam kotların yatay ve düzey düzlemlere uygunluğu açısından kalıbın projelerine uygun olarak yapıldığını;


İnşaatda kullanılan Betonarme donatılarının nervürlü 3-A, betonarme betonu C-30 olarak ve projesindeki gösterilen adette,çapta ve filiz boylarının şartnamelere uygun olduğu ve projesine göre imalatının yapıldığı tespit edilmiştir.

**Fatih Yapı Denetimi Ltd.Şti**

Hoca Üveyz Mah. Kocasinan Cad. Payal Apt. No : 51/3 Fatih/İSTANBUL

Tel : 0212 631 18 44 - 532 72 60 Faks : 0212 631 17 60

@mail : fatihyapidenetimi@gmail.com

**FATİH YAPİ DENETİMİ LTD. ŞTİ.**  
Hoca Üveyz Mah. Kocasinan Cad.  
Yapı Denetimi Bölümü Kat:5/17 Fatih/İSTANBUL  
Fatih ÜL. 34099 170- 665031 2531 3. kat : 0212  
Tel:0212) 631 18 44 Faks:0212) 17 60



Kalıba yerleştirilen tesisatların tasdikli tesisat projelerine uygun olarak yapıldığını tarafımızdan tespit edilmiştir.  
İnşaatin kaba işleri tamamlandıktan sonra tasdikli projesine göre ince inşaat kısmı şirketimiz denetim uzmanları tarafından FEN ve SAN'AT kaidelerine göre denetimi yapılmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederiz.

Fatih YAPI DENETİMİ LTD.  
Hoca Üveys Mah. Kocasınan  
Payal Apt.No:51/3 Fatih-İSTANBUL  
Tic.Sic:622527  
Tel:0212 631 18 44 Faks: 0212 631 17 60

M.Akif YILDIZ  
İnşaat mühendisi  
Diploma No:0181

EKLER;  
Çelik Çubuk Deney Raporları  
Beton Numunesi Basınç Dayanımı Deney Raporları

Fatih Yapi Denetimi Ltd.Şti  
Hoca Üveys Mah. Kocasınan Cad. Payal Apt. No : 51/3 Fatih/İSTANBUL  
Tel : 0212 631 18 44 - 532 72 60 Faks : 0212 631 17 60  
@mail : fatihyapidenetimi@gmail.com